

Marklowice, dnia 30.11.2021r.

Wykonawcy

biorący udział w postępowaniu

dotyczy: przetargu nieograniczonego pn.: „ Remont boiska przy ul. Wyzwolenia 54 w Marklowicach”

Odpowiedzi na zapytania do treści SIWZ i modyfikacja treści SIWZ.

Zamawiający, Gmina Marklowice Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Marklowicach, informuje iż do w/w postępowania zostało złożone pytanie. W związku tym zgodnie z art. 135 ust 6 ustawy Prawa zamówień publicznych, Zamawiający przekazuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniami oraz modyfikację treści Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Pytanie: Dot. SWZ, w SWZ brak informacji dotyczących parametrów trawy oraz wymaganych certyfikatów.

Odpowiedź: System nawierzchni z trawy syntetycznej, charakteryzujący się następującymi minimalnymi parametrami :

Dtec – 6.600

Rodzaj ściągów – 5/16”

Ściąg/lm – 175/lm

Ilość pęczków/m² – 22.047

Ilość włókien/m² – 44.094

Wysokość włókna – 22mm

Waga włókna – 770 gr/m²

Wysokość – 24mm

Waga – 1.830 gr/m²

Wymagane dokumenty dla wyżej opisanej nawierzchni syntetycznej, które należy dołączyć do oferty:

- a) aktualny certyfikat PZH zgodny z normą PN-EN 15330-1:2013.
- b) Test laboratoryjny wykonany przez niezależne laboratorium
- c) Certyfikat ITF

DYREKTOR

Jacek Pawelec