

Marklowice, dnia 09.12.2021r.

Wykonawcy

biorący udział w postępowaniu

dotyczy: przetargu nieograniczonego pn.: „ Remont boiska przy ul. Wyzwolenia 54 w Marklowicach”

Odpowiedzi na zapytania do treści SWZ

Zamawiający, Gmina Marklowice Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Marklowicach, informuje iż do w/w postępowania zostało złożone pytanie. W związku tym zgodnie z art. 135 ust 6 ustawy Prawa zamówień publicznych, Zamawiający przekazuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniami oraz modyfikację treści Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Pytanie 1:

W dokumentacji do przetargu Zamawiający wśród wymaganych dokumentów potwierdzających parametry nawierzchni z trawy syntetycznej wymaga certyfikatu ITF. Informujemy, że certyfikat nawierzchni tenisowych udzielany jest na korty tenisowe. Pragniemy zaznaczyć, że w/w przetarg dotyczy budowy boiska wielofunkcyjnego, w którym nie ma kortu tenisowego.

W związku z powyższym prosimy o wykreślenie wymogu przedstawienia certyfikatu ITF, gdyż dokument nie dotyczy przedmiotu zamówienia.

Odpowiedź:

Boisko ma służyć także do gry w tenisa. Egzekwowanie testu laboratoryjnego zapewnia potwierdzenie jakościowe produktu oraz parametrów. Nie wnosi się zmian dotyczących wymogów dokumentów.

Pytanie 2:

Pragniemy zauważyć, że standardową wysokością dla traw wielofunkcyjnych są trawy z wysokością włókna min. 20mm i wysokością całkowitą in. 22mm.

W związku z powyższym prosimy o dopuszczenie do przetargu wysokości włókna na poziomie min. 20mm i wysokością całkowitą min. 22mm przy zachowaniu pozostałych parametrów.

Odpowiedź:

Zgodnie z wymogami przedmiotowego zamówienia

Pytanie 3:

Nadmieniamy, że dla określonej przez Zamawiającego gęstości standardowy rozstaw sycia to 3/8.

Gmina Marklowice
ul. Wyzwolenia 71 44-321 Marklowice
NIP 6471770338
Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej
ul. Astrów 4A 44-321 Marklowice
tel. 32 4550292

Zatem wnosimy o dopuszczenie do przetargu rodzaju ściegu 3/8 lub 5/16 przy zachowaniu pozostałych parametrów.

Odpowiedź:

Zgodnie z wymogami przedmiotowego zamówienia

DYREKTOR

Jacek Pawelec